



注: 1. 地下室总建筑面积 7894.17m², 可停车 45 辆, 防火类别为一类, 耐火等级为一级。
2. 除图中注明者外, 地下室内墙均为 200 厚砖墙, 水池侧壁及地下室外墙厚度为 300 厚陶管砖。
3. 地下室防水构造详见《建筑防水材料防水构造》2010J215。
4. 集水坑的具体尺寸参见结论。
5. 通风管穿过防火墙时, 利用防火材料将管与管道之间的空隙紧密填实;
防火管壁应具有耐腐蚀性, 与基座、管道、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵。